

# G237六安北互通至农科院段改建工程建设项目

## 工 程 技 术 联 系 单

监-20

承包单位：安徽省交通建设股份有限公司 编号：G237-003

监理单位：江苏华宁工程咨询监理有限公司

合同号：JT-G237-SGHT-201701

共 第 页

	工程名称及桩号 K0+000-K3+512 雨污水工程
变更部分	检查井型式
变更原因：	<p>图纸说明中明确：本项目检查井推荐采用砖砌检查井，其中仅异型检查井采用预制装配式钢筋砼检查井，但在排水工程数量表中矩形检查井型号为 06MS201-3P32 混凝土检查井，而非普通砖砌检查井，前后不符，请予以明确。</p>
处理方案：	<p style="text-align: center;"><i>情况属实，予以明确。</i></p>
监理工程师意见及签名	<p style="text-align: center;"><i>情况属实，请设计部门予以明确。</i></p> <p style="text-align: right;">签名：朱国伟 2017年9月19日</p>
业主代表意见及签名	<p style="text-align: center;"><i>予以明确，请设计部门予以明确。</i></p> <p style="text-align: right;">签名：潘为村 2017年9月19日</p>
设计代表意见及签名	<p style="text-align: center;"><i>经核查，排水工程数量表中矩形检查井型号与用图号有误，按图号进行修改实施。</i></p> <p style="text-align: right;">签名：JSAH 2017年9月20日</p>
交投工程部意见及签名	<p style="text-align: center;"><i>情况属实。</i></p> <p style="text-align: right;">签名：杨明 2017年9月21日</p>
现场办负责人意见及签名	<p style="text-align: center;"><i>予以明确。</i></p> <p style="text-align: right;">签名：潘为村 2017年9月21日</p>
建设单位意见及签名	<p style="text-align: center;"><i>予以明确。</i></p> <p style="text-align: right;">签名：潘为村 2017年9月21日</p>